

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РЕЕСТР СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СИСТЕМ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021/М 01660

Срок действия с 13.12.2023 по 12.12.2026

№ 000713

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021

Орган по сертификации ООО «АЛЬФА-СЕРТИФИКАТ» Адрес: Россия, Республика Татарстан, 423800, г. Набережные Челны, пр-кт Раиса Беляева, дом 18, 2 этаж, офис 205. Телефон +7 (804) 333-28-18 Адрес электронной почты oc@alfa-sert.ru

ПРОДУКЦИЯ Светильники взрывозащищенные типов: LEDEO-30 1Ex, LEDEO-40 1Ex, LEDEO-60 1Ex, LEDEO-80 1Ex, LEDEO-100 1Ex, изготовленные по ТУ 27.40.39-006-10678246-2021 «Светильники взрывозащищенные». Серийный выпуск.

КОД ОК
27.40.39.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

климатическому исполнению В1 по ГОСТ 15150-69. Температура воздуха при эксплуатации: верхнее рабочее +60 °С, нижнее рабочее -70 °С. Относительная влажность: верхнее значение 100% при +35 °С. Соответствует климатическому исполнению УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Температура воздуха при эксплуатации: верхнее рабочее +45 °С, нижнее рабочее -70 °С. Относительная влажность: верхнее значение 100% при +25 °С. Соответствует степени защиты IP67 по ГОСТ 14254-2015.

КОД ТН ВЭД
9405109803
9405409509
9405409902

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕДЕО». ОГРН: 1135257001087, ИНН: 5257136034. КПП: 525701001. Адрес: 603108, РОССИЯ, г. Н. Новгород, ул. Электровозная, д.7 «А» корпус Литер А, телефон/факс: +7 (831) 275-88-89, адрес электронной почты: office@ledeo.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕДЕО». ОГРН: 1135257001087, ИНН: 5257136034. КПП: 525701001. Адрес: 603108, РОССИЯ, г. Н. Новгород, ул. Электровозная, д.7 «А» корпус Литер А, телефон: +7 (831) 275-88-89, адрес электронной почты: office@ledeo.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 405-23/ди, 406-23/ди от 12.12.2023 г., выданных Испытательной Лабораторией (Центр) Радиоэлектронной Аппаратуры и Бытовых Электроприборов Общества с Ограниченной Ответственностью «Александровский Испытательный Центр», RA.RU.21MO57. Протокола испытаний № 3559ИЛПМВ от 14.09.2021 г., выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», номер записи в реестре аккредитованных лиц, RA.RU21BC05

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Подпись
подпись

Н.Н. Разумов
инициалы, фамилия

Эксперт

Подпись
подпись

А.Н. Борисов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации